



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΑΓΑ**

ΑΠ573(Φ.085.1)
Πράγα, 23 Ιουλίου 2025

Προς: COLLARCH s.r.o. Na baště sv. Jiří 262/15 16000 Praha 6, email:
janku@arch.cz, Tel: +420721339175

**Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες επισκευής συστήματος
θέρμανσης Πρεσβευτικής Κατοικίας Πράγας.**

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα αναζητά τεχνικούς φορείς για επείγουσες εργασίες επισκευής συστήματος θέρμανσης Πρεσβευτικής Κατοικίας στην Πράγας, επί της οδού Španelska 14 Praha 2, και συγκεκριμένα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ολοκληρωμένη λύση περιλαμβάνει αντικατάσταση του εξοπλισμού του λεβητοστάσιου και παρεμβάσεις στις βαλβίδες των θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ) του κτιρίου. Αναλυτικά:

1. Εγκατάσταση συστοιχίας λεβήτων συμπίκνωσης φυσικού αερίου. Περιλαμβάνει:
 - 1α. Δύο (2) Επιτοίχιους Λέβητες Συμπύκνωσης Αερίου με Καυστήρα τουλάχιστον 35.000 kcal/h
 - 1β. Σετ σύνδεσης καπνοδόχου για 2 λέβητες
 - 1γ. Σύνδεση καπνοδόχου στο υπάρχον φρεάτιο καμινάδας
 - 1δ. Προέκταση εξαγωγής καυσαερίων
 - 1ε. Ελεγκτή αντιστάθμισης κατάλληλος για σύνδεση σε συστοιχία τουλάχιστον 3 λεβήτων
 - 1στ. Θερμοστάτη για ελεγκτή αντιστάθμισης
 - 1ζ. Ηλεκτρονική επέκταση για τον έλεγχο τουλάχιστον τριών κυκλωμάτων με δυνατότητα διαχείρισης ταμιευτήρα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 - 1η. Μονάδα ροής νερού
2. Ταμιευτήρας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 250l
3. Υδραυλικός εξισορροπητής δυναμικών πιέσεων
4. Δοχείο διαστολής 200l, 10bar
5. Δοχείο διαστολής 10/4bar
6. Κυκλοφορητής μονοφασικός, 10 bar, 180 mm, με σπείρωμα
7. Αντλία κυκλοφορίας ZNX 0,5 m³/h, 140 mm
8. Μαγνητικός διαχωριστής σωματιδίων, 10 bar, ορειχάλκινος
9. Βαλβίδες διακοπής, βαλβίδες αντεπιστροφής, εξαρτήματα, σωλήνες και γενικώς υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη υλοποίηση της εγκατάστασης
10. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων και εξοπλισμού συστήματος θέρμανσης και διανομής ζεστού νερού

11. Εργασίες και υλικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης για τη λειτουργία του λεβητοστασίου
12. Τοποθέτηση του συστήματος απαγωγής καυσαερίων
13. Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών που θα προκύψουν
14. Αποστράγγιση του συστήματος θέρμανσης
15. Αποσυναρμολόγηση του λέβητα αερίου, του ταμιευτήρα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και του λοιπού εξοπλισμού που δεν θα χρησιμοποιηθεί
16. Ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του τέλους φόρτωσης και ανακύκλωσης
16. Πρόσθετα χημικά για την επεξεργασία του νερού του συστήματος
18. Ανταλλακτικό για μονάδα αφαλάτωσης
19. Αναστολέας διάβρωσης 4l, για συστήματα θέρμανσης
20. Αντικατάσταση της βαλβίδας στο γκαράζ και θέση σε λειτουργία των θερμαντικών στοιχείων στο δωμάτιο 2.06
21. Αντικατάσταση όλων των βαλβίδων καλοριφέρ σε όλο το κτίριο με θερμοστατικές. Υλικά και εργασία
22. Καθαρισμός σωλήνων με διάλυμα καθαρισμού
23. Αναστολέας διάβρωσης 4l, για συστήματα θέρμανσης
24. Γέμισμα και εξαερισμός του συστήματος θέρμανσης με απιονισμένο νερό και αναστολέα
25. Θέση σε λειτουργία λεβήτων συμπύκνωσης, ρυθμίσεις και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης

Προϋπολογισμός δαπάνης 42.000 προ ΦΠΑ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gremb.pra@mfa.gr, μέχρι και την 1^η Αυγούστου 2025.

Ο Πρέσβης

Νίκος Κωνσταντίνου
Πληρεξούσιος Υπουργός Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΑΓΑ

Praha, 23 červenec 2025
Č.j.: 573 (F.085.1)

Adresováno:

COLLARCH s.r.o. Na baště sv. Jiří 262/15 16000 Praha 6, email: janku@arch.cz,
Tel: +420721339175

Věc: Výzva k podání nabídky na opravu topného systému rezidence velvyslance v Praze
Velvyslanectví Řecka v Praze hledá technické poskytovatele pro naléhavé opravy topného systému rezidence velvyslance, která se nachází na adrese Španělská 14, Praha 2, konkrétně:

POPIS PRACÍ

Komplexní řešení zahrnuje výměnu zařízení kotelny a zásahy na ventilech radiátorů budovy.
Podrobně:

1. Instalace sestavy kondenzačních plynových kotlů, zahrnuje:
 - a. Dva (2) nástěnné kondenzační plynové kotle s hořákem alespoň 35 000 kcal/h
 - b. Sada kouřovodů pro 2 kotle
 - c. Napojení kouřovodu na stávající komínový průduch
 - d. Prodloužení vývodu spalin
 - e. Kompenzační regulátor vhodný pro zapojení minimálně 3 kotlů
 - f. Termostat pro regulátor
 - g. Elektronické rozšíření pro řízení minimálně tří okruhů s možností řízení zásobníku pro ohřev teplé vody
 - h. Jednotka průtoku vody
2. Zásobník na teplou užitkovou vodu 250 l
3. Hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku
4. Expanzní nádoba 200 l, 10 bar
5. Expanzní nádoba 10/4 bar
6. Jednofázové oběhové čerpadlo, 10 bar, 180 mm, se závitem
7. Oběhové čerpadlo TUV 0,5 m³/h, 140 mm
8. Mosazný magnetický odlučovač nečistot, 10 bar
9. Uzavírací ventily, zpětné ventily, armatury, potrubí a všechen potřebný materiál pro kompletní instalaci

10. Instalace potrubí a zařízení pro topný systém a rozvod teplé vody
11. Elektroinstalační práce a materiál pro provoz kotelny
12. Instalace odvodu spalin
13. Stavební práce dle potřeby
14. Vypuštění stávajícího topného systému
15. Demontáž starého plynového kotle, zásobníku TUV a dalšího nepoužitého zařízení
16. Recyklace odpadu včetně poplatků za nakládku a recyklaci
17. Přídavné chemikálie pro úpravu vody systému
18. Náhradní díl pro jednotku na úpravu vody
19. Inhibitor koroze 4l pro topné systémy
20. Výměna ventilu v garáži a zprovoznění topných těles v místnosti 2.06
21. Výměna všech ventilů radiátorů v celé budově za termostatické (materiál + práce)
22. Čištění potrubí čisticím roztokem
23. Inhibitor koroze 4l pro topné systémy
24. Napuštění a odvzdušnění systému demineralizovanou vodou s inhibitorem
25. Uvedení kondenzačních kotlů do provozu, nastavení a veškeré práce nutné pro plné zprovoznění systému

Odhad nákladů: 42 000 EUR bez DPH

Nabídky mohou být zasílány elektronicky na adresu: **gremb.pra@mfa.gr** do 1 Srpna 2025.




Konstantinos Konstantinou
Velvyslanec