



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ**

Βελιγράδι, 31 Ιουλίου 2026  
ΑΠ. : 913

**ΠΡΟΣ: SI-PRO ENGINEERING D.O.O.**  
Email:office@si-pro.rs

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την  
επισκευή του συστήματος ψύξης-θέρμανσης στο κτήριο της Πρεσβείας.  
Αντικατάσταση εξωτερικής μονάδας και οκτώ εσωτερικών μονάδων**

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βελιγράδι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 443 του Ν.4781/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4811/2021, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την υπογραφή σύμβασης για την επισκευή του συστήματος ψύξης-θέρμανσης του κτηρίου της Πρεσβείας στο Βελιγράδι. Η δαπάνη προϋπολογίζεται έως 19.700,00 Ευρώ. Η Πρεσβεία καλεί την εταιρεία να καταθέσει προσφορά, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα αναλυτικών εργασιών και των τεχνικών προδιαγραφών του οποίου ζητά την πιστή τήρηση.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προμήθεια και εγκατάσταση μιας εξωτερικής μονάδας αντλίας θερμότητας inverter, σύστημα VRV, Τύπος: RXYQQ10U<br>Κατασκευαστής: DAIKIN<br>Ψυκτικό μέσο: R410a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) νέων επιδαπέδιων μονάδων VRV<br>Κατασκευαστής: DAIKIN<br>Τύπος: RXYQQ10U<br>Ψυκτικό μέσο: R410a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Αποξήλωση υφιστάμενης ελαττωματικής εξωτερικής μονάδας συστήματος VRV<br>Εγκατάσταση νέας εξωτερικής μονάδας, δοκιμή στεγανότητας του συστήματος με άζωτο<br>Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για την αποξήλωση και εγκατάσταση της νέας εξωτερικής μονάδας<br>Συμπλήρωση με φρέον R410a<br>Θέση σε λειτουργία του συστήματος VRV και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας.<br>Συγχρονισμός λειτουργίας με τον υφιστάμενο κεντρικό έλεγχο.<br>Αποξήλωση των υφιστάμενων παλαιών επιδαπέδιων μονάδων VRV τύπου FXYL25KJVE με αέριο R22. |

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο mail grfin.bel@mfa.gr μέχρι 7 Αυγούστου 2026. Πριν την ανάθεση η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και IBAN λογαριασμού τραπεζής.



Αναστάσιος Κέζας  
Σύμβουλος Πρεσβείας Α'