



**EMBASSY OF GREECE
WASHINGTON D.C.**

Ουάσιγκτων, 28 Φεβρουαρίου 2025
Α.Π. 085/ΑΣ 412

Πληρ.: Αλεξία Παπαδοσηφάκη
Δ/νση: 2217 Massachusetts Ave. NW
Washington DC, 20008
Τηλ...: (202) 939 1300 ext. 1335
Email: alexia@mfa.gr

ΠΡΟΣ Κο Emmanuel Karellas
districtengineeringllc@gmail.com

Re: “Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την τροποποίηση του δωματίου διακομιστή (server room) του Τμήματος Πληροφορικής της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων και την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος ψύξης”

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πρόκειται να προβεί στην υπογραφή συμβολαίου για την τροποποίηση του δωματίου διακομιστή (server room) του Τμήματος Πληροφορικής της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων και την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος ψύξης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.750,00 \$ ΗΠΑ (ισόποσο σε ευρώ 28.333,33 σύμφωνα με την ισοτιμία του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας Ουάσιγκτων για τον μήνα Φεβρουάριο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική προσφορά, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του οποίου την πιστή τήρηση αναφοράς παρακαλεί να τηρηθεί.

Οι προς αξιολόγηση προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την τιμή ανά είδος/υπηρεσία, τη συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης και τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο Οικονομικό Τμήμα της Πρεσβείας μέχρι και την 7^η Μαρτίου 2025.

Πριν την ανάθεση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας (σε περίπτωση φυσικού προσώπου δεν είναι απαραίτητο), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και ποινικό μητρώο.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.



Αικατερίνη Νασίκα
Πρέσβυς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος ψύξης στο δωμάτιο διακομιστών στο κτήριο της Πρεσβείας Ουάσιγκτων, Στόχος είναι να τροποποιηθεί το υπάρχον σύστημα ψύξης στο server room, προκειμένου να καταστεί εντελώς ανεξάρτητο από υπόλοιπο σύστημα ψύξης του κτηρίου της Πρεσβείας.

Εγκατάσταση συστημάτων ψύξης, τα οποία θα λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού: Δύο μονάδες Mitsubishi mini split.
- Τα συστήματα θα λειτουργούν ταυτόχρονα αλλά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
- Κάθε μονάδα θα έχει ισχύ 24000 btu.
- Σύνδεση κάθε μονάδας με τους ηλεκτρικούς πίνακες έκτακτης ανάγκης που θα λειτουργούν από τις γεννήτριες των κτιρίων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Τοποθέτηση σκληρών ενσύρματων θερμοστατών για έλεγχο του συστήματος
- Εγκατάσταση ψηφιακού θερμόμετρου
- Ηχομόνωση της πόρτας με κατάλληλο υλικό
- Παροχή απαραίτητου υλικού εξοπλισμού και λογισμικού για την λειτουργία της εγκατάστασης.
- Εγκατάσταση δύο επιτοίχιων αποχετεύσεων και αποχετεύσεων έκτακτης ανάγκης στις αντλίες συμπυκνωμάτων με διακόπτες συναγερμού και διακοπής.
- Παροχή δύο αντλιών συμπυκνωμάτων με συναγερμούς και διακόπτες διακοπής υπερχειλίσσης που θα αποστραγγίζουν στον αγωγό αποστράγγισης δαπέδου.
- Παροχή μιας εφεδρικής αντλίας για να ευρίσκεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Η χρήση γερανού για την εγκατάσταση καθώς και η έκδοση σχετικών αδειών για τις εργασίες θα γίνουν από την εταιρεία

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

1. Αφαίρεση παλαιών αεραγωγών από την οροφή του server room. Αποκατάσταση και επισκευή οροφής.
2. Αποσύνδεση των αεραγωγών από το σύστημα ψύξης του κεντρικού κτηρίου. Οι αεραγωγοί θα κλείσουν μόνιμα.
3. Απομόνωση νέου συστήματος από το κεντρικό σύστημα ψύξης
4. Ο παλαιός εξοπλισμός θα παραμείνει στην οροφή λόγω υλικοτεχνικής υποστήριξης και κόστους αφαίρεσης.